



**ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
SPÓŁKA z o.o.**

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
NIP: 9121391033, REGON: 932127360, KRS: 0000133275

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 12 211 500,00 zł
www.zgksicchnice.pl

ZGK/...../2018

10500
10605

Święta Katarzyna, 22.11.2018 r.

WLC Inżynierowie

ul. Fabryczna 16H/0.12
53-609 Wrocław

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie (droga powiatowa nr 1942D) na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego.”

W odpowiedzi na Państwa pismo o sygnaturze 0211 181024-04 z dnia 24.10.2018r. (data wpływu 31.10.2018r., zarejestrowane pod nr 9871) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że konieczne będzie zawarcie w projekcie informacji o tym, że przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien w porozumieniu z ZGK Sp. z o.o. dokonać przeglądu wszystkich urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tak aby po przekazaniu placu budowy Spółka mogła dokonać czynności naprawczych na istniejącej infrastrukturze, tj. wymiana uszkodzonych/starych włączów kanalizacyjnych na nowe, wymiana starych/uszkodzonych skrzynek ulicznych do zasuw, wymiana starych/uszkodzonych hydrantów na nowe.

Jednocześnie ZGK Sp. z o.o. określa warunki techniczne związane z ww. inwestycją wyłącznie w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będącej pod zarządem Spółki z następującymi uwagami:

- 1.) Sieci i przyłącza wodociągowe przebiegające w poprzek dróg należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi,
- 2.) Zawiadomić pisemnie ZGK Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem, dołączyć ksero pozwolenia na budowę, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy,
- 3.) Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem ZGK Sp. z o.o. Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci oraz przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych na terenie budowy Wykonawca remontu zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt. Prace związane z usuwaniem takich awarii należy prowadzić pod nadzorem ZGK Sp. z o.o. Wszystkie nie zgłoszone usterki będą traktowane jako powstałe w czasie prac związanych z remontem drogi i ich koszt usunięcia będzie obciążał Wykonawcę.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:
Specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych
Kamila Przewdziek
tel. 71/311-39-72
techniczny@zgksicchnice.pl

Knew

PROKURENT

Marta Błońska
Marta Błońska

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
tel./fax 71/311-39-33 (8)
NIP 912-13-91-033 Regon 932127360
KRS 0000133275

Sekretariat: (71) 311 39 33
Dyrektor Finansowy: (71) 311 39 15
Dyrektor Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 26

Dział Techniczny: (71) 311 39 72
Dział Sprzedaży i Rozliczeń: (71) 311 39 32
Dział Księgowy: (71) 311 39 33 wew. 14

Kasa: (71) 311 39 33 wew. 17
Awarie wodociągi: 601 155 462
Awarie kanalizacja: 609 378 152

JS