

Wrocław, dn. 31.08.2018 r.

Starosta Powiatu Wrocławskiego
Przewodniczący narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.1020.2018

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady:	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, oświetlenia drogowego, sieci napowietrznej n/n, sieci kablowych SN i n/n oraz sieci napowietrznej, sieci kablowej i kanalizacji teletechnicznej w ul. Wilczyckiej, ul. Wrocławskiej i ul. Rzecznej w miejscowości Kiełczów a także w ul. Wrocławskiej w miejscowości Wilczyce.
Lokalizacja:	Gmina: Długołęka Obręb: Kiełczów, dz.: 156, 264/3, 264/5, 264/8, 264/10, 264/12, 265, 312/11, 312/13, 343/4, 343/6, 343/9, 362/26, 479, 486/1, 487/1, 491/1, 520/3, Obręb: Wilczyce, dz.: 435
Wnioskodawca:	BAMAR BIURO PROJEKTOWE ul. Łagodna 27 52-200 Wysoka
Przewodniczący:	Bogusław Kołtuniewicz, Inspektor, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Opłata nr:	20347/18/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	03.08.2018
Rozp. narady:	27.08.2018
Zakończ. narady:	31.08.2018

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Mapa wykorzystana w projekcie nie jest aktualna pod względem geodezyjnej inwentaryzacji istniejącego gazociągu w drodze na działce nr 435.

Na mapie wykorzystanej w projekcie brak jest projektowanego przebiegu kanalizacji sanitarnej przedstawionej na naradzie koordynacyjnej pod nr 243.2018.

Występuje kolizja projektowanego oświetlenia objętego niniejszym opracowaniem z wyżej wymienioną projektowaną kanalizacją sanitarną.

Na mapie wykorzystanej w projekcie brak jest projektowanego przebiegu sieci telekomunikacyjnej przedstawionej na naradzie koordynacyjnej pod nr 977.2018.

Brak na mapie wykorzystanej w projekcie geodezyjnej inwentaryzacji wyżej wymienionego gazociągu oraz brak projektowanych przebiegów kanalizacji sanitarnej i sieci telekomunikacyjnej, może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia wykonawcy robót a także straty materialne.

W obrębie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr 614913110550, 614913110560, 614913110570, 614913110600, 614913110770, 614913110780, 61491325010, 61491325013, 61491325015 oraz 61491325025, które należy bezwzględnie chronić przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopów.

Występują kolizje projektowanych urządzeń objętych niniejszym opracowaniem z punktami osnowy geodezyjnej o numerach: 61491325013 i 61491325015.

W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty należy bezwzględnie odtworzyć.

Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
narad koordynacyjnych
Bogusław Kołtuniewicz

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Spos. nar.	Podpis
1	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu	-	nieokreśl.	
2	Grupa Netia	-	nieokreśl.	
3	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.	-	nieokreśl.	
4	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu	<i>Jolanta Oleś</i>	nieokreśl.	<i>JP</i>
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu	<i>A. Jankowski</i>	nieokreśl.	<i>OK</i>
6	Telefonia DIALOG sp. z o.o	-	nieokreśl.	
7	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.	-	nieokreśl.	
8	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu	-	nieokreśl.	
9	Orange Polska S.A. Domena Hurt Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury	-	nieokreśl.	
10	Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.	-	nieokreśl.	
11	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu	-	nieokreśl.	<i>TAURON</i>
12	Urząd Gminy	-	nieokreśl.	
13	Urząd Gminy	-	nieokreśl.	
14	Zarządca wodociągu i kanalizacji <i>Zur Sp. z o.o.</i>	<i>Elżbieta Kucińska</i>	nieokreśl.	<i>CK</i>

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

U. / Mac / Rap

Za zgodność z oryginałem

2
Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
narad koordynacyjnych
Bogusław Kottuniewicz

Ad. II. (zapytania 919 z zastrzeżeniem skierania 919 do postawienia
wydziału WUM, zapytania 919; w razie potrzeby przez zmianę 919
o nadzór budowlany. II

Ust. 5) Obniżenie up. kabla oświetleniowego w rybnie
w celu obniżenia poziomu now. gwar. w rybnie

1u) brak zgodności z LUK p. 100. w Kieturowie

Za zgodność z oryginałem

Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
rada koordynacyjna

Bogusław Koltuniewicz

