

**GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE**



Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
ul. Piłkarska 9, Węgry
42-020 Żórawina

Węgry, dnia 23 kwietnia 2018 r.

GZGK/BOK/7020/.../2018

Pan



W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1948D (ul. Jana III Sobieskiego) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Polakowice” z uwagi na lokalizację sieci wodociągowej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przesyła 1 egzemplarz mapy zawierającej uzgodnienie. Podczas prac projektowych i wykonawczych związanych z Państwa inwestycją należy uwzględnić następujące uwagi:

- istniejące pokrywy skrzynek obudów zasuw odcinających należy starannie wyregulować do niwelety projektowanego chodnika/zjazdu;
- przy realizacji inwestycji w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą wodociągową należy zachować szczególną ostrożność oraz poinformować biuro zakładu przed przystąpieniem do prac ziemnych w ww. miejscach;
- w przypadku zlokalizowania niezewidencjonowanej infrastruktury wodociągowej podczas wykonywania prac ziemnych należy niezwłocznie powiadomić biuro zakładu;
- zakład nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje projektowanej infrastruktury z sieciami lub przyłączami wodociągowymi nie pomierzonymi geodezyjnie i nie wykazanymi na dołączonych do dokumentacji projektowej planach sytuacyjnych;

Z poważaniem

Sporządził:

Otrzymują:

- adresat
- a/a

23-020 Żórawina
55-020 Żórawina
NIP 8961428-59
REGON 140943549

tel. 0-71 734516
0-71 734517
fax 0-71 734520
www.gzk.żorawina.pl

Biuro Obsługi Klienta
e-mail: sekretariat@gzk.żorawina.pl
tel. 0-71 734516
0-71 734517
fax 0-71 734520


Sekretariat
e-mail: sekretariat@gzk.żorawina.pl
tel. 0-71 734516
0-71 734517
fax 0-71 734520

Biuro techniczne
e-mail: biuro@gzk.żorawina.pl
tel. 0-71 734516
0-71 734517

Biuro eksploatacji
e-mail: eksploatacja@gzk.żorawina.pl
tel. 0-71 734516
0-71 734517

Biuro księgowości
e-mail: księgowosc@gzk.żorawina.pl
tel. 0-71 734516
0-71 734517

ZGK



W przypadku zmiany niwelety terenu należy zastosować się w szczególności do punktu 7 załącznika.

Gdy wystąpi konieczność wykonania wykopów na trasie linii kablowych należy wykonywać je ręcznie. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Ewentualne wyłączenia linii i nadzór nad pracami są odpłatne. O nadzór należy wystąpić w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.

W przypadku konieczności przebudowy linii należy projekt uzgodnić w Wydziale Eksploatacji w zakresie linii nN i SN po wystąpieniu z wnioskiem o wydanie warunków na przebudowę powołując się na numer niniejszego uzgodnienia.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma. Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą.

W przypadku zabezpieczania kabli rurami osłonowymi po wykonaniu inwestycji należy przekazać do Wydziału Dokumentacji mapkę z inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej z klauzulą zgodności z geodezyjnym wyznaczeniem w terenie i potwierdzeniem naniesienia na mapę zasaniczą.

Załączniki:
Mapa 1 kpl.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Stawczy specjalista ds. dokumentacji
Wydział Dokumentacji
Eliasz Pełka

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-025 Kraków

NIP: 611-020-20-00, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (opłacony): 560.611.250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
X. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

23.05.2019, 14:17

- Z poważaniem


~~TAURON Dyst. ybuczja S.A.
Odział w Wrocławiu
Starszy specjalista ds. dokumentacji
Wydział Dokumentacji
Eliasz Perke~~

www.tauron-cys.youcja.pl

141-807-2475, ext. 201
141-807-2475
31-0135 8/2/00

ISSN 0013-788X/2007/0009-0000\$7.50/0
Copyright © 2007 by Elsevier Inc. All rights reserved.
Printed in the USA
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Elsevier Inc.

—gzgk polakowice0002.jpg



Legenda:

- Linie kablowe WNI
- Linie napowietrzne WNI
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe oświetlenia
- Linie napowietrzne oświetlenia
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne
- Przebieg linii nieokreślono orientacyjnie

Uzgodnienie nr **UDWR/OMD/18/14/303/2018**
 Data: **2018-04-06**
 W oznaczonym terenie wkreślono przebieg(*) b/k*)
 urządzeń podziemnych i powierzchniowych
 TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział we Wrocławiu
 Linia napowietrzna widoczna w terenie.
 *niepotrzebne skreślić podpis

Uzgałnia się pod warunkiem zachowania uwag
 zawartych w piśmie
 Z nr **UDWR/OMD/2018-04-06/0000006**
 z dnia **2018-04-06**

TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział we Wrocławiu
 Starszy specjalista ds. dokumentacji
 Wydział Dokumentacji
Eliasz Polka

Legenda (branża drogowa)

	Proj. chodnik
	Proj. zjazd
	Proj. oś chodnika
	Proj. krawężnik betonowy
	Proj. krawężnik betonowy obniżony
	Proj. obrzeże betonowe
	Proj. obrzeże obniżone
	Spadki poprzeczne
	Istniejąca sieć elektroenergetyczna

WYKONAWCA PROJEKTU		ZAMAWIAJĄCY	
Biuro Usług Drogowych - projektowanie, nadzory Mirosław Kostórkiewicz ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela		Urząd Gminy ul. Kolejowa 6 55-020 Żórawina	
Projektant:	mgr inż. Jacek Kostórkiewicz	Podpis:	Stadium:
Nr uprawnień:	80/DOŚ/12		P.B.
Asystent projektanta:	mgr inż. Gerard Sko kowski	Podpis:	Data:
			marzec 2018 r.
Nazwa obiektu:			Skala:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1948D (ul. Jana III Sobieskiego) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Polakowice			1:500
Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
Inwentaryzacja sieci - sieć elektroenergetyczna			2

— Załączniki: